

Отчет по тестированию "Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки"

ФИО:

Организация:

Должность:

Предмет тестирования: **Тема 5. Вопросы с 1 по 10**

Дата и время проведения тестирования:

Вопрос	Ваш ответ	Результат
Можно ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей?	не допускается ни при каких условиях	Правильно
Свыше какой температуры теплоносителя на трубопроводах тепловых сетей не допускается применение арматуры из латуни и бронзы?	свыше 115°C	Неправильно
Для каких трубопроводов тепловых сетей следует выполнять устройство тепловой изоляции?	при прокладке в непроходных каналах	Неправильно
В соответствии с каким документом должна быть обеспечена температура теплоносителя в тепловых сетях при теплоснабжении потребителей?	режимной картой	Неправильно
Кем осуществляется контроль за соблюдением потребителем заданных режимов теплопотребления?	теплоснабжающей организацией	Неправильно

Какой очистке подвергаются водяные сети в закрытых системах теплоснабжения до пуска их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта?	допускаются все перечисленные способы очистки	Неправильно
Кем утверждается и согласовывается программа заполнения трубопроводов тепловых сетей, их промывки, дезинфекции, а также включения циркуляции?	утверждается техническим руководителем организации и согласовывается с источником теплоты, а при необходимости - с природоохранными органами	Правильно
С какой периодичностью должны проводиться обходы теплопроводов и тепловых пунктов в межотопительный период?	не реже 1 раза в неделю	Неправильно
Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?	не менее 0,004	Неправильно
Какие задвижки и затворы на тепловых сетях оборудуются электроприводом?	диаметром 300 мм и более	Неправильно